

Cum testati detectorul dvs. de gaz?

Va atragem atentia ca daca incercati sa testati detectorul dvs de gaz prin eliberarea de gaze intr-o incapere la care ati inchis usile si ferestrele, veti putea simti un miros puternic de gaze cu mult inainte ca nivelul concentratiei de gaze sa atinga 9% din Limita Inferioara de Explozie, nivel la care detectorul dvs. este calibrat sa alarmeze. Deoarece aceasta metoda presupune eliberarea de gaze in incapere si crearea unui mediu potential periculos nu recomandam testarea detectorului dvs in acest fel.

De asemenea nu folositi o bricheta pentru a testa alarma.

Pur si simplu apasati butonul Test/Reset in orice moment in timpul functionarii normale. LED-ul rosu si LED-ul galben palpaie alternativ, buzzerul suna iar releul activeaza electrovalva care inchide conducta de gaz. Eliberati butonul si rearmati manual electrovalva. Acesta este singurul mod in care trebuie sa testati detectorul. Procedura de testare verifica functionarea completa a detectorului.